

TILSYNSRAPPORTERING FRA HELSE FONNA.HF – PR.07.02.17

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.)

HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Helse Fonna HF 2016/786	Tilsyn med sepsisbehandling i akuttmottak Haugesund sjukehus, Helse Fonna HF. 06.-07. juni 2016	28.08.2016	3 avvik. Avvik 1. Fleirtalet av pasientar med sepsis og organdysfunksjon fekk ikkje starta behandling med antibiotika innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningslinjer og i sjukehusets prosedyrar. Avvik 2. Leiinga har ikkje sørget for at det er tilstrekkelege legekompentanse i akuttmottaket slik at undersøking og oppstart av behandling av pasientar med sepsis kan bli gjennomført innan tidsfristar fastsette i nasjonale retningslinjer og sjukehusets prosedyrar. Avvik 3. Leiinga har ikkje sørget for at sjukepleiarar i akuttmottak har fått nødvendig opplæring og fagkompetanse om sepsis.	01.10.16	Fylkesmannen ber om en plan for på kva måte helseføretaket vil rette opp denne svikten innan 1.oktober. 03.10.16 Handlingsplan etter tilsyn med Helse Fonna HF «Stopp sepsis» 06. – 07.2016, er sendt. 26.10.16 Svar fra Fylkesmannen. Fylkesmannen har ingen merknader til handlingsplanen. Ber om ny tilbakemelding innan 15.02.17 om status og framdrift av handlingsplanen.Ny journalgjennomgang februar 2017.	

**ANDRE TILSYNS- OG KLAGEORGAN:
OVERSIKT OVER SAKER SOM IKKJE ER AVSLUTTA I PERIODEN.**

MYNDIGHETS-ORGAN	HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Statens legemiddelverk (16/105)	Helse Fonna HF	Legemiddelverkets tilsyn med blodbanken , Helse Fonna HF 9.-11. februar 2016	29.02.2016	Det ble påvist 2 avvik fra referansedokument er. 1. Det er enkelte mangler i kvalitetsstyringssystemet. 2. Dokumentstyringen og utfylling av dokumentasjon er enkelte steder mangelfull. Det ble gitt 3 anmerkninger.	Avvik skal lukkes innen 6 måneder etter mottatt rapport. Innen 7.april skal det sendes fremdriftsplan som viser tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende tidsfrister.	Tilsynsrapport mottatt 29.02.16 06.04.16 Fremdriftsplan for lukking av avvik er sendt til Statens legemiddelverk. 02.08.16 brev fra Statens legemiddelverk med kommentarer til fremdriftsplan. Legemiddelverket ber om ytterligere dokumentasjon. Frist for tilbakemelding 15.september 13.09.16 Etterspurt dokumentasjon er sendt Brev datert 20.01.17 «Legemiddelverket har gjennomgått den innsendte dokumentasjonen og anser oppfølgingen av tilsynet som tilfredsstillende. Legemiddelverket avslutter med dette tilsynet».	
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	En anmerking ble gitt	Frist for tilbakemelding på tiltak som sletter anmerkingen er 12.04.16	07.04.16 Handlingsplan for lukking av anmerking er sendt Odda kommune 06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann og redning	
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Odda sjukeheim 15.03.16	22.03.16	Ett avvik: Noen branncellebegrensede dører tilfredstiller ikke funksjonskrav. Det ble gitt 2 anmerkninger	12.04.16	Odda kommune bruker deler av bygget som hadde branntilsyn. Brannvernleder Odda sjukehus tar kontakt md Odda kommune som disponerer deler av bygget og avklarar avvik/anmerkninger knyttet til sjukeheimen.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRA PPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
						07.04.16 Handlingsplan for lukking av avvik er sendt Odda kommune 06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann og redning	
Odda kommune Brannvesenet 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Elevheimen Odda sjukehus 15.03.16	22.03.16	En anmerkning ble gitt	12.04.16	07.04.16 Handlingsplan for lukking av anmerkning er sendt Odda kommune 12.05.16 Brev fra Odda kommune Brannsjefen ber Helse Fonna vurdere plassering av brannslangeskap på nytt. 25.05.16 Brev fra Helse Fonna Ny plassering av brannskap er innarbeidet i handlingsplan for lukking av avvik. 06.01.17 Oppdatert handlingsplan etter branntilsyn 15.03.16 er sendt Odda brann og redning	
Stord kommune Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 22.11.16	24.11.16	Ett avvik. Eigar har ikkje sørge for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.	24.12.16	Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningsmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt nokon avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka, med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og redning vedlagt handlingsplan med tiltak for lukking av avvik.	

MYNDIGHETS- ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNSRA PPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Karmøy kommune 07/3228	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Karmøy DPS 25.11.16	14.12.16	Ingen avvik ble avdekket ved tilsynet			
Haugesund kommune 16/3160	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Haugesund sykehus 22.11.16	15.12.16	2 avvik ble avdekket Avvik 1. Eier har ikke sørget for at byggningsdeler, installasjoner og utstyr i byggverket som skal oppdage brann eller begrense konsekvensene av brann, blir kontrollert og vedlikeholdt slik at de fungerer som forutsatt. Avik 2. Bruker har ikke sørget for at byggverket brukes i samsvar med kravene til brannsikkerhet som gjelder for byggverket.	Frist for tilbakemelding , framdriftsplan 11.01.17	Brev datert 19.01.17 fra Brannvesenet Haugesund: «Tilbakemeldingen er tilfredsstillende. Prioritering og tidsplan for retting av påpekte avvik og anmerkninger ligger innenfor en akseptabel tidsramme. Det forutsettes i den forbindelse at avviket lukkes i samsvar med fremdriftsplanen. Brannvesenet anser dette års/denne gangs tilsyn for avsluttet».	