

NOTAT

GÅR TIL: Styremedlemmer
FØRETAK: Helse Fonna HF

DATO: 16.05.19
FRÅ: Administrerende direktør
SAKSHANDSAMAR: Ingebjørg Kismul

SAKA GJELD: **Administrerende direktør si orientering**
Rapportering tilsynssaker frå 18.03.19- 09.05.19

STYRESAK: 22/19

STYREMØTE: 23.05.19

Administrerende direktør si orientering pkt. 1

(Nye saker og nye aktiviteter i perioden er merka med raud skrift.) Helse Fonna HF 09.05.19

Andre tilsyns- og klageorgan: Oversikt over saker som ikkje er avslutta i perioden.

MYNDIGHET S-ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Stord kommune Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 22.11.16	24.11.16	Eitt avvik. Eigar har ikkje sørge for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.	24.12.16	Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse Fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt nokon avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka, med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 08.12.16 Svar til Stord kommune-brann og redning vedlagt handlingsplan med tiltak for lukking av avvik. Handlingsplan brann beskriver tiltak i konsulentrapport frå Cowi. HF regner med å ha	

MYNDIGHET S-ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Stord kommune Brann og redning 11/2572		Oppfølging av: Branntilsyn ved Stord sjukehus 14.11.17	15.11.17	Avvik 1 Eigar har ikkje sørgja for at brannobjektet er bygd, utstyrt og vedlikehalde i samsvar med gjeldande lover og forskrifter om førebygging av brann.	15.12.17 Framdriftspl an som viser korleis og når påpeika avvik blir lukka.	gjennomført alle tiltak det er praktisk mulig å gjennomføre i løpet av 2017 Enkelte tiltak er som beskrevet i handlingsplan knytt opp mot framtidige rehabiliteringar Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til sjukehuset. Helse fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt noen avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast. 11.12.17 Oppdatert Handlingsplan (05.12.17)Hovedbygget, Stord sjukehus sendt til Stord Brann og redning.	
Stord kommune		Oppfølging av tilsyn.		Det ble avdekket ett avvik. Avvik fra:		Det er registrert ein del avvik ved bygningsmassen til	

MYNDIGHET S-ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Brann og redning 11/2572	Helse Fonna HF	Branntilsyn ved Stord sjukehus 27.11.18		§4 Kunnskap og informasjon om branntryggleik til byggverk i Forskrift om brannforebygging		sjukehuset. Helse fonna som eigar har gjennomført ein brannteknisk vurdering av heile bygningmassen. Sjukehuset er godt igang med å lukka dei fleste avvik og er komen veldig langt i denne prosessen. Det står fortsatt nokon avvik igjen og brannvesenet ber om ein tilbakemelding med oppsummering over dei avvik som ikkje er lukka med evt. tidsplan for kor tid dei siste avvika skal lukkast innan utgangen av 2018. 12.12.18. Handlingsplan etter tilsyn 27.11.18 sendt Stord Brann og redning.	
Odda kommune 08/693	Helse Fonna HF	Branntilsyn 27.09.18 Branntilsyn ved Odda Sjukehus, Odda sjukeheim og elevheimen. Hensikten med tilsynet var å vurdere om eier/virksomhet/ bruker ved objektet arbeider	18.10.18	Det ble avdekket 1 avvik. Manglende risikovurdering av gasslager/ bruk av gass og tilhørende beredskapsplan for eventuelle uønskede hendelser.		Fristen for tilbakemeldingen/fremdriftsplan innen 01.12.2018 31.11.18 Tilbakemelding/handlingsplan sendt til Odda kommune Odda brann og redning har mottatt skriftlig tilbakemelding på tilsynsrapport av 27.09.18.	Tilsynet avsluttet 25.04.19

MYNDIGHET S-ORGAN	HELSE-FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
		systematisk med brannsikkerheten.				Avvik er lukket i samsvar med tidligere tidsplan. Odda brann og redning anser denne gangs tilsyn for avsluttet.	
Kvinnherad kommune 06/1771-34	Helse Fonna HF	22.01.19 Branntilsyn Valen sjukehus. Hensikten med tilsynet er å vurdere om eigar /verksemd brukar av objektet arbeidar systematisk med brannsikkerheita.	05.02.19	Det ble avdekket ett avvik. 1. Det var ikke gjennomført brannøving i objektet		12.04.19 Tilbakemelding etter branntilsyn sendt til Kvinnherad kommune	
Statens Legemiddel verk	Helse Fonna HF	Tilsyn med blodbanken Helse Fonna HF 12.-14. mars 2019	10.04.19	Det ble avdekket 3 avvik. 1. Kvalitetssystemet har enkelte mangler 2. Implementering av kvalitetsstyrings-systemet er stedvis mangelfull 3. Dokumentasjon av rengjøring er tidvis mangelfull	25.05.19 Frist for å sende inn fremdrifts-plan som viser hvilke tiltak som planlegges gjennomført med tilhørende tidsfrister.		

MYNDIGHET S-ORGAN	HELSE- FØRETAK	OMRÅDE OG TEMA FOR TILSYNET	DATO FOR TILSYNS RAPPORT	HAR RAPPORTEN DOKUMENTERT AVVIK?	FRIST FOR LUKKING AV AVVIK	STATUS I SAKA	SAK AVSLUTTA DATO
Arbeids- tilsynet	Helse Fonna HF	Byggherretilsyn på Prosjektnummer 89259, ByggHaugesund 2020, nybygg av sykehus i Haugesund	27.03.19	Konklusjon og tilbakemelding: Hverken Arbeidstilsynet, det lokale El-tilsyn eller brannforebyggende ved det lokale brannvesenet mener at det er grunn til å gi dere varsel om pålegg for de temaene vi gikk gjennom.			27.03.19